

正本

發文方式：郵寄

收	103	5.19	日
文	第	258	號
歸	年		日
檔			號

檔 號：

保存年限：

臺南市政府消防局 函

地址：70843臺南市安平區永華路2段898號
 承辦人：吳郁君
 電話：06-2975119轉2269
 傳真：06-2955204
 電子信箱：mouthjill@mail.tainan.gov.tw

73045
 臺南市新營區綠川北街127號

受文者：社團法人台南縣建築師公會

發文日期：中華民國103年5月16日
 發文字號：南市消預字第1030011567號
 速別：普通件
 密等及解密條件或保密期限：
 附件：

主旨：有關各類場所消防安全設備設置標準第189條特別安全梯或緊急昇降機間排煙室之排煙設備，RC管道間規劃設計風管1案，請貴會轉知所屬配合辦理，請查照。

說明：辦理類似案件時，仍以設置具風管之排煙管道為宜，如設置風管採RC管道設計規劃時，應於圖面確認下列事項：（一）獨立專用管道間，且內壁具有光滑面（含正確的摩擦係數）。（二）以現場會勘實測風量為主。（三）建議辦理中期查驗以利後續查驗。（四）建築圖面應符合建築技術規則建築設計施工編第52及101條規定，並由建築師簽證負責。

正本：臺南市消防設備師公會、臺南市消防工程器材商業同業公會、社團法人台南縣建築師公會、社團法人台南市建築師公會
 副本：本局火災預防科

局長 李明峯

本案依分層負責規定
 授權科室大隊主管決行

理事長	財務理事	會務理事	主任委員	秘書
				秘書 103.5.19 翁嘉慧

擬：1. PO本會網站。周知會員
 2. 敬會法規委員徐敏斯建築師