

正本

發文方式：郵寄

檔號

保存年限

105	5月20日	類
265		號
	年 月	日

# 臺南市政府工務局 函

地址：70801臺南市安平區永華路2段6號(永華市政中心)

承辦人：謝岳龍

電話：06-3901367

傳真：06-2982942

電子信箱：hyl1977@mail.tainan.gov.tw

73045

台南市新營區綠川北街127號

受文者：社團法人臺南縣建築師公會

發文日期：中華民國105年5月17日

發文字號：南市工管一字第1050502919號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：函轉內政部關於單棟或連棟式住宅同一住宅單位內之昇降機機道區劃疑義1案，請依來函說明辦理，請查照。

說明：依據內政部105年5月16日內授營建管字第1050806850號函辦理。

正本：社團法人臺南市建築師公會、社團法人臺南縣建築師公會、臺南市不動產開發商業同業公會、臺南市大台南不動產開發商業同業公會、臺灣區綜合營造工程工業同業公會台南市辦事處、臺南市營造公會辦事處二處、臺南市土木包工業商業同業公會、臺南市大台南土木包工商業同業公會

副本：臺南市政府工務局建築管理科一股、臺南市政府工務局建築管理科二股

## 局長 吳宗榮

本案依分層負責規定授權主管股長決行

理事長	財務理事	會務理事	主任委員	秘書



- 1. PO本會網站.周知會員
- 2. 敬會法規委員徐敏斯建築師

## 內政部 函

地址：10556臺北市八德路2段342號(營建署)

聯絡電話：(02)87712345轉2693

傳真：(02)87712709

電子郵件：gogo@cpami.gov.tw

聯絡人：孫立言

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國105年5月16日

發文字號：內授營建管字第1050806850號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：關於單棟或連棟式住宅同一住宅單位內之昇降機機道區劃疑義1案，請依說明辦理，請查照。

說明：

- 一、依據本部營建署案陳許智凱建築師事務所105年4月1日許字第1050001-GZ003號函及楊秋煜聯合建築師事務所105年4月8日致本部營建署署長信箱電子郵件辦理。
- 二、本署95年8月21日營署建管字第0952912647號函載會議紀錄結論釋示「單棟或連棟式住宅，如一棟內僅有一住宅單位，並為總樓地板面積未達1500平方公尺且樓層數在5層以下之防火構造建築物，因未達建築技術規則建築設計施工編第96條規定應設安全梯之標準，其各樓層間防火區劃之完整性業被直通樓梯貫穿，亦未達同編第79條第1項規定應按總樓地板面積每1500平方公尺區劃分隔之規模，其於同一住宅單位內設置昇降機時，昇降機間得免按同編第79條之2第1項形成區劃分隔。」依前揭函釋昇降機道得免按同編第79條之2第1項形成區劃分隔者，其昇降機道出入口



\*1050806850\*

無須設置防火設備，自無上開防火設備應具有遮煙性能之情事。

正本：6直轄市政府、臺灣省14縣（市）政府、金門縣政府、福建省連江縣政府、科技部新竹科學工業園區管理局、交通部臺灣區國道高速公路局、經濟部加工出口區管理處、經濟部水利署臺北水源特定區管理局、科技部南部科學工業園區管理局、科技部中部科學工業園區管理局、行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處、玉山國家公園管理處、金門國家公園管理處、雪霸國家公園管理處、墾丁國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、陽明山國家公園管理處、海洋國家公園管理處、台江國家公園管理處

副本：許智凱建築師事務所、楊秋煜聯合建築師事務所、中華民國全國建築師公會、中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會、本部營建署（建築管理組）

2016-05-16  
11:09:29

裝



線

