


正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

臺南市政府工務局 函



73045  
臺南市新營區綠川北街127號

地址：73001臺南市新營區民治路36號  
承辦人：蔡怡婷  
電話：06-6322231#6391  
傳真：06-6330995  
電子郵件：ting1987@mail.tainan.gov.tw

受文者：社團法人臺南縣建築師公會

發文日期：中華民國105年6月6日  
發文字號：南市工管二字第1050581889號  
速別：最速件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如說明三

裝

主旨：因應汛期將至，請貴公會轉知會員加強督促轄區施工中建築工地之防處措施，以維護民眾生命財產安全，詳如說明，請查照。

訂

說明：

- 一、依建築法第63條：「建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施。」，請加強基地內外排水、下水道及溝渠之巡查、補強、清淤及備妥應變措施，避免施工機具、材料、雜物等妨礙水流造成災情。
- 二、請確實加強防汛整備及備妥防汛應變處置相關措施，並適時補充防汛器材，備妥防汛塊、太空包及相關防汛備料、機具，以利防汛使用。
- 三、隨文檢附「臺南市施工中建築工地防汛自主檢查表」供參，本局得派員現場會勘。

線

正本：社團法人臺南市建築師公會、社團法人臺南縣建築師公會、臺南市不動產開發商業同業公會、臺南市大台南不動產開發商業同業公會、臺灣區綜合營造工程工業同業公會臺南市一處辦事處、臺灣區綜合營造工程工業同業公會臺南市二處辦事處、臺南市大台南土木包工商業同業公會、臺南市土木包工商業同業公會

副本：本局建築管理科一股、本局建築管理科二股

局長蘇金安

擬：PO本會網站周知會員

敬會法規委員徐敏斯建築師

理事長	財務理事	會務理事	主任委員	秘書



# 臺南市施工中建築工地防汛自主檢查表

日期： 年 月 日

執照號碼	( )南工造字第 號		工程名稱		
工地地號	區 段			號，共 筆。	
工地負責人		聯絡電話			

編號	檢查項目	檢查情形	改善期限
----	------	------	------

## 一、工區交通維持及安全設施

1	圍籬或外部防護網等設施設置不足或不穩固	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	現場交通號誌、標示、柵欄或夜間柵欄未設有照明或反光片等設施或設置不足	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	工地周邊標線、標誌、號誌設置不完善	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	施工機具、材料及棄土車輛違規佔用道路停放	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	感、漏電預防不當(如臨時用電設備之電線未防護)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	油料、化學材料未妥善儲存	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

## 二、排水系統

1	施工便道、便橋阻塞排洪	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	破堤施工缺口未處理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	排水溝、箱涵淤積造成阻塞排水	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	未依工地需求施作臨時性排水設施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	未依工地需求增設備用沙包、抽水機	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

## 三、施工中界面

1	開挖面未鋪設臨時覆蓋（如防沖蝕網等）或未處置應變	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	未處置構造物施工段落	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	營建剩餘土石方、其他廢棄物處理未妥當	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

## 四、受風器材

1	告示牌、標誌牌或施工鷹架未加固或拆除	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	模板或施工材料未堆置固定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	未設置防止物體飛落設備或墜落防止不當	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	倒塌、崩塌防止是否不當	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

## 五、其他缺失

--

檢查人員簽名：\_\_\_\_\_