

發文方式：郵寄

檔 號：	收 110年11月-9
保存年限：	文 第 1939 號
	歸 年 / 月 / 日
	備 號

# 臺南市政府工務局 函

地址：73001臺南市新營區民治路36號  
 承辦人：許大維  
 電話：06-6322231#6397  
 傳真：06-6330995  
 電子信箱：DVarch2019@mail.tainan.gov.tw

708  
 臺南市安平區永華路2段248號10樓之6

受文者：社團法人臺南市建築師公會

發文日期：中華民國110年11月3日  
 發文字號：南市工管二字第1101281934號  
 速別：普通件  
 密等及解密條件或保密期限：  
 附件：如說明

主旨：檢送「臺南市政府工務局核發建築物使用執照執行要點」第七點及第八點規定之相關書表1份，請查照。

正本：臺灣區綜合營造業同業公會(一處)、臺灣區綜合營造業同業公會(二處)、臺南市不動產開發商業同業公會、臺南市大台南不動產開發商業同業公會、社團法人臺南市建築師公會、臺南市土木包工商業同業公會、臺南市大台南土木包工商業同業公會  
 副本：臺南市政府研究發展考核委員會(請刊登公報)、臺南市政府法制處(請刊登市府公開資訊法規)、臺南市政府工務局建築管理科一股、臺南市政府工務局建築管理科二股(均含附件)

## 局長蘇金安

批  示	法規主委 2021.11.10 林本	擬  辦	總幹事陳悅惠 110110
	本件授權法規主委決行		疑：1.敬會法規林 本主委。 2.PO 本會網站周知會員

民治辦公室  
2021.11.10  
翁嘉慧

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

## 臺南市政府工務局 函

708

臺南市安平區永華路2段248號10樓之6

地址：73001臺南市新營區民治路36號

承辦人：許大維

電話：06-6322231#6397

傳真：06-6330995

電子信箱：DVarch2019@mail.tainan.gov.tw

受文者：社團法人臺南市建築師公會

發文日期：中華民國110年11月3日

發文字號：南市工管二字第1101281934號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明

主旨：檢送「臺南市政府工務局核發建築物使用執照執行要點」第七點及第八點規定之相關書表1份，請查照。

正本：臺灣區綜合營造業同業公會(一處)、臺灣區綜合營造業同業公會(二處)、臺南市不動產開發商業同業公會、臺南市大台南不動產開發商業同業公會、社團法人臺南市建築師公會、臺南市土木包工商業同業公會、臺南市大台南土木包工商業同業公會

副本：臺南市政府研究發展考核委員會(請刊登公報)、臺南市政府法制處(請刊登市府公開資訊法規)、臺南市政府工務局建築管理科一股、臺南市政府工務局建築管理科二股(均含附件)

局長蘇金安

## 建築物結構安全簽證表

本案領有( )南工造字 號建造執照在案，涉及非主要構造之小樑變更，由建築師及專業技師簽證確認其變更不影響原設計之結構設計及安全，因此免辦變更設計。

以下位置為非主要構造之小樑等變更：

- 一、
- 二、
- 三、
- 四、
- 五、

此致 臺南市工務局

建築師： (簽章)

專業工業技師： (簽章)

中華民國 年 月 日

## 避雷設備變更之專業工業技師簽證表

本案領有( )南工造字 號建造執照在案，涉及避雷設備之變更，由專業工業技師簽證確認其實際規格與性能優於原設計，較原設計規格安全，因此免辦變更設計。

以下為避雷設備變更之內容：

- 一、
- 二、
- 三、
- 四、

此致 臺南市工務局

專業工業技師：

(簽章)

中華民國 年 月 日

### 臺南市政府工務局建築工程完竣報告書

<b>起造人</b>		<b>建築地址</b>	
<b>建造字號</b>		<b>建築地號</b>	
<b>自主檢查項目</b>			<b>自主查驗結果</b>
審查表			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 免
申請書乙份			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 免
委託書			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 免
營造業承攬建築工程竣工查報表			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 免
門牌證明乙份			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 免
環保局營建工程空氣污染防治費末期繳費申報表及繳納證明			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 免
預拌混凝土品質保證書			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 免
建築物新拌混凝土氯離子含量檢測報告單			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 免
混凝土試體抗壓強度試驗報告			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 免
各層勘驗及開工報告副本書件			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 免
原領建造執照(或雜項執照)正本			<input type="checkbox"/> 有
防火材料證明文件			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 免
竣工照片： <input type="checkbox"/> 建築物各立面(含騎樓與人行道關係、各立面如與鄰房相鄰接及共同壁使用無法拍照者，應將鄰房一併拍照) <input type="checkbox"/> 屋頂突出物、 <input type="checkbox"/> 天井、 <input type="checkbox"/> 夾層、 <input type="checkbox"/> 停車空間、 <input type="checkbox"/> 避雷針、 <input type="checkbox"/> 雜項工作物、 <input type="checkbox"/> 應設置供行動不便者使用之設施、 <input type="checkbox"/> 面前道路、 <input type="checkbox"/> 排水溝、 <input type="checkbox"/> 行道樹、 <input type="checkbox"/> 雨水滯洪設施、 <input type="checkbox"/> 依第十款規定應施工完成之綠化工程應依核准圖編號依序拍照。			<input type="checkbox"/> 有
防火門窗(或防火鐵捲門)照片(全部編號依序拍照)及經濟部標準檢驗局商品驗證登錄證書			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 免
私設通路路面應鋪設完成切結書			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 免
建築物位置切結書			<input type="checkbox"/> 有
臺南市農舍管制註記清冊			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 免
其他依有關法令之規定應檢附之資料(都市計畫審議、景觀審查、開放空間、外殼節能等)			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 免
竣工圖( <input type="checkbox"/> 位配圖/ <input type="checkbox"/> 平面圖/ <input type="checkbox"/> 立面圖/ <input type="checkbox"/> 其他 )			<input type="checkbox"/> 有
<b>工程完竣自主查驗項目</b>			<b>自主查驗結果</b>
<b>一、建築物週邊環境、排水</b>			
<b>(一) 面前道路</b>			
(1) 已開闢計畫道路或現有巷道已完成柏油路面應清理妥善。			<input type="checkbox"/> 已完成
(2) 私設通路應鋪設完成。			<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 免
<b>(二) 基地範圍內排水溝應建造完成，並引入公共排水溝且均應確實疏通。</b>			<input type="checkbox"/> 已完成
(三) 建築機具、工地殘物、搭蓋之圍籬、遮板、鷹架及其他臨時棚屋(工寮、樣品屋)模板、支撐等應拆除，並將現場環境整理清潔。			<input type="checkbox"/> 已完成
(四) 建築物法定空地之廢棄物應清理整潔。			<input type="checkbox"/> 已完成
(五) 前面道路、排水溝、人行道路、人行道損害者，應確實修復。 (公所通報列管工地，經_____區公所同意修復完成公文：_____)			<input type="checkbox"/> 已完成
(六) 騎樓或無遮簷人行道應符合臺南市騎樓地設置標準。			<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 免
(七) 依「實施都市計畫地區建築基地綜合設計」設計之開放空間及法定空地，其綠化植栽工程及遊憩設施已施工完成。			<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 免
<b>二、建築物主要構造、內部空間、必要完竣項目</b>			
(一) 主要構造(基礎、柱、樑、承重牆、樓地板及屋頂)已施工完成。			<input type="checkbox"/> 已完成
(二) 建築物各向尺寸、各樓層高度、總高度已施工完成。			<input type="checkbox"/> 已完成
<b>(三) 內部空間</b>			
(1) 分戶牆及防火區劃牆已施工完成。			<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 免
(2) 室內隔間牆已施工完成。			<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 免
(3) 樓梯位置、淨高、排煙室、防火門窗應按核准圖施作完成。			<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 免
<b>(四) 建築物立面</b>			
(1) 建築物立面之外表飾材已鋪設完成。			<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 免
(2) 門框、門扇框、窗框、窗扇框已安裝完成。			<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 免
(3) 未符合之開口(窗)應依核准圖說材料復原或砌磚以水泥粉光封閉完成。			<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 免
(4) 女兒牆、窗台、欄杆扶手(高度、簾空間距、免水平橫條)施作完成。			<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 免
(5) 緊急出入口已安裝完成。			<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 免

(五) 建築物留設之天井及室內挑空			
(1) 已依圖說施工完成。	<input type="checkbox"/>	已完成	<input type="checkbox"/>
(2) 無預留鋼筋，亦無預留連接管路。	<input type="checkbox"/>	已完成	<input type="checkbox"/>
(3) 天井地面排水設備及設施應完成。	<input type="checkbox"/>	已完成	<input type="checkbox"/>
(六) 併案辦理室內裝修工程確已依圖施工完成。	<input type="checkbox"/>	已完成	<input type="checkbox"/>
(七) 已檢齊防火、耐燃材料之檢驗合格證明文件	<input type="checkbox"/>	已完成	<input type="checkbox"/>
(八) 建造執照其建築設計有綠化工程施工完成。	<input type="checkbox"/>	已完成	<input type="checkbox"/>
(九) 整體防火間隔、各向側院留設與核准圖相符。	<input type="checkbox"/>	已完成	<input type="checkbox"/>
(十) 防空避難設備：防爆門窗、防火門、鐵爬梯及緊急出入口已設置完成。	<input type="checkbox"/>	已完成	<input type="checkbox"/>
(十一) 停車空間			
(1) 室外停車空間及出入車道應鋪面完成且車位範圍應按核准圖編號並漆繪完成。	<input type="checkbox"/>	已完成	<input type="checkbox"/>
(2) 室內停車之車道及車位，應按核准圖說編號並漆繪完成。	<input type="checkbox"/>	已完成	<input type="checkbox"/>
(十二) 雜項工作物已依圖說施工完成。	<input type="checkbox"/>	已完成	<input type="checkbox"/>
<b>三、建築主要設備</b>			
(一) 設置有污水處理設備者，已安裝完成。	<input type="checkbox"/>	已完成	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 預鑄式污水處理設施設置完成	<input type="checkbox"/>	已完成	
<input type="checkbox"/> 場鑄式污水處理設施，並檢附環工專業技師認定完竣簽證表	<input type="checkbox"/>	已完成	
<input type="checkbox"/> 用戶排水設備(雨污水分流審查)接入公共污水下水道，經水利局(下水道科)審查核准。 (核准證明文件： ) (原台南市六區、官田：二鎮、官田、隆田、隆本、柳營：士林、光福、太康、中埕、東昇、人和等各里或其他公共污水下水道到達地區)	<input type="checkbox"/>	已完成	
<input type="checkbox"/> 設置專用下水道系統者，經水利局(下水道科)審查核准。(核准證明文件： ) (南科液晶電視及產業支援工業區-新市區看西段或應設置者)	<input type="checkbox"/>	已完成	
<input type="checkbox"/> 排入工業區污水下水道系統者，經濟發展局(工業區開發科)審查核准(核准證明文件： ) (永康科技工業區、柳營科技工業區、樹谷園區工業區、新吉工業區)	<input type="checkbox"/>	已完成	
(二) 消防設備按核准圖施作完成，並經消防局檢查合格。(核准證明文件： )	<input type="checkbox"/>	已完成	<input type="checkbox"/>
(三) 昇降設備施作完成，並經代檢機構檢查合格。(核准證明文件： )	<input type="checkbox"/>	已完成	<input type="checkbox"/>
(四) 機械停車設備施作完成，並經代檢機構檢查合格。(核准證明文件： )	<input type="checkbox"/>	已完成	<input type="checkbox"/>
(五) 避雷設備按圖按核准圖施作完成。	<input type="checkbox"/>	已完成	<input type="checkbox"/>
<b>四、其他規定完成事項</b>			
(一) 電信設備取得安裝查驗合格證明或起造人、承造人、監造人三方電信設備完成切結書。	<input type="checkbox"/>	已完成	<input type="checkbox"/>
(二) 建築基地位於山坡地者，應檢附水土保持設施完工證明文件。(公文： )	<input type="checkbox"/>	已完成	<input type="checkbox"/>
(三) 建築物無障礙設施應取得無障礙主管機關核可函。(公文： )	<input type="checkbox"/>	已完成	<input type="checkbox"/>
(四) 建造(雜項)執照加註事項已辦理完竣。	<input type="checkbox"/>	已完成	
(五) 公寓大廈公共基金已提專戶儲存，並檢附繳款書。	<input type="checkbox"/>	已完成	<input type="checkbox"/>
(六) 公共建築物無障礙查驗核准。(公文： )	<input type="checkbox"/>	已完成	<input type="checkbox"/>
(七) 排水聯審竣工查驗核准。(公文： )	<input type="checkbox"/>	已完成	<input type="checkbox"/>
(八) 內政部新技術新工法新設備新材料認可通知書產品建築物使用申報總表	<input type="checkbox"/>	已完成	<input type="checkbox"/>
<b>工程完竣自主查驗項目</b>			
符合建築法第 39 條規定，不變更主要構造或位置，不增加高度或面積，不變更建築物設備內容或位置者，並符合臺南市政府工務局核發建築物使用執照執行要點得竣工修正規定，修正項目如下：			
(一)			
(二)			
(三)			
(四)			
(五)			
本案現場確實依據核准圖面於 年 月 日按圖施工完竣，符合建築法第 70 條及各相關規定，且確認現場已按竣工圖施工完竣無誤，如有不實依據建築法及建築師法條及營造業法相關規定分別依法負責。			
此致 臺南市政府			
起造人：(印)	承造人：(簽章)	專任工程人員：(簽章)	監造人：(簽章)
民國 年 月 日			

## 臺南市政府工務局核發建築物使用執照現場查驗紀錄表

建照執照/雜項執照：

第 次現場查驗日期： 年 月 日

建築地址：

建築地號：

起造人：

承造人：

監造人：

抽查紀錄	抽驗規定(棟數抽驗比例約 1/3：棟數除以 3，若有餘數則再加 1)	抽驗位置
<input type="checkbox"/> 透天型 (非限住宅)	<input type="checkbox"/> (1) 5 棟以下抽 2 棟	(抽驗  棟)
	<input type="checkbox"/> (2) 6 棟~10 棟抽 4 棟	
	<input type="checkbox"/> (3) 11~20 棟以下抽 7 棟	
	<input type="checkbox"/> (4) 超過 20 棟抽 7 棟，超過部分每增加 10 棟抽 1 棟	
<input type="checkbox"/> 大樓型 (每棟查驗)	(1) 地下樓層、地面層(第 1 層)	(抽驗    層)
	(2) 15 樓以下抽 5 層、16 樓以上(樓數除以 3，若有餘數則再加 1)	
	(3) 屋頂層	
	(4) 停車空間	
	(5) 管理委員會空間、公共服務空間	
<input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> (1) 其他非住宅透天型、大樓型建築物	(抽驗  棟/層)
	<input type="checkbox"/> (2) 其他經工務局認定必要者(學校、廠房、農業設施等等)	

類別	抽驗項目(隱蔽部分不查驗)	尚符	與圖不符	起、承、監回復	複核
基地外部環境	1. 環境清潔疏通水溝是否完成				
	2. 私設通路(或補私設通路路面鋪設完成切結書)				
主要構造及設備	3. 主要構造				
	4. 屋頂構造(屋頂覆蓋物除外)				
	5. 避雷設備有無設置				
	6. 建築物污水處理設施有無設置				
	7. 防空避難設備、 防火門窗、緊急出入口				
	8. 停車空間(位)有無設置、編號				
室內隔間	9. 昇降設備有無設置				
	10. 隔間牆、分戶牆查驗位置				
其他	11. 防火區劃、防火門窗				
	12. 外牆立面、門窗開口位置				
	13. 門框、窗框安裝完成				
	14. 綠化				
	15. 騎樓、騎樓地				
	16. 陽台、露台、欄杆高度				
	17. 雜項工作物				
	18. 內政部新技術新工法新設備新材料 認可通知書產品建築物使用申報總表				

	抽驗位置(戶層)	尺寸抽驗(寬深)	起、承、 監回復	複核
面積尺寸				

**備 註 事 項**

- 1、請起造人依建築法、臺南市建築管理自治條例、臺南市政府工務局核發建築物使用執照執行要點及建造執照附表加註事項，備妥相關核准書圖、文件、公函等，至使用執照申請案正本。
- 2、使用執照查驗採抽驗方式辦理，未抽驗項目及隱蔽部分由起造人、監造人、承造人及專任工程人員簽證負責，且不得因本局查驗而免除其責任。

查驗人員：

會驗人員：