

正本

發文方式：郵寄

檔 號

保存年限

臺南市政府消防局 函

73045

臺南市新營區綠川北街127號

地址：70843臺南市安平區永華路2段898號

承辦人：吳郁君

電話：06-2975119轉2269

傳真：06-2955204

電子信箱：mouthjill@mail.tainan.gov.tw

受文者：社團法人台南縣建築師公會

發文日期：中華民國103年5月16日

發文字號：南市消預字第1030011567號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關各類場所消防安全設備設置標準第189條特別安全梯或緊急昇降機間排煙室之排煙設備，RC管道間規劃設計風管1案，請貴會轉知所屬配合辦理，請查照。

說明：辦理類似案件時，仍以設置具風管之排煙管道為宜，如設置風管採RC管道設計規劃時，應於圖面確認下列事項：（一）獨立專用管道間，且內壁具有光滑面（含正確的摩擦係數）。（二）以現場會勘實測風量為主。（三）建議辦理中期查驗以利後續查驗。（四）建築圖面應符合建築技術規則建築設計施工編第52及101條規定，並由建築師簽證負責。

正本：臺南市消防設備師公會、臺南市消防工程器材商業同業公會、社團法人台南縣建築師公會、社團法人台南市建築師公會

副本：本局火災預防科

局長 李明峯

本案依分層負責規定
授權科室大隊主管決行

副本

發文方式：郵寄

檔 號

保存年限

臺南市政府消防局 函

地址：70843臺南市安平區永華路2段898號

承辦人：吳郁君

電話：06-2975119轉2269

傳真：06-2955204

電子信箱：mouthjill@mail.tainan.gov.tw

受文者：本局火災預防科

發文日期：中華民國103年7月2日

發文字號：南市消預字第1030015532號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關以RC管道規劃排煙風管時，辦理中期查驗應注意事項如說明，請貴會轉知所屬配合辦理，請查照。

說明：

一、本局103年5月16日南市消預字第1030011567號函諒達。

二、有關以RC管道間規劃設計為排煙風管時，辦理中期查驗應注意事項如下：

(一)建築物已完工至二分之一樓層時，向本局申請辦理中期查驗。

(二)消防安全設備監造人每3個樓層應檢附3張現場勘驗查核照片：管道斷面向上照片1張、管道斷面向下照片1張及RC厚度照片1張。

三、照片內容應包含下列：

(一)監造人員（消防設備師）。

(二)告示或標示牌一應顯示進度概況（含案名、時間及位置）。

正本：臺南市消防設備師公會、臺南市消防工程器材商業同業公會、社團法人台南縣建築師公會、社團法人台南市建築師公會

副本：本局火災預防科

局長 李明峯

本案依分層負責規定授權主管科長決行